

Ogólny budowlany certyfikat zgodności*

Numer certyfikatu:

P – 1002 DMT DO

Urządzenie:

System tras kablowych ze zintegrowanym utrzymaniem funkcji składający się z Systemów nośnych firmy BAKS oraz Kabli firmy Eupen i Telefonika o klasie wytrzymałości ogniowej E 90 według DIN 4102-12: 1998-11

Wnioskodawca:

BAKS
ul. Jagodne 5
PL-05-480 Karczew

Data wystawienia:

28.07.2004

Data ważności:

28.07.2009

Na mocy ogólnego budowlanego certyfikatu zgodności powyższe urządzenie zostało dopuszczone do użytku w rozumieniu przepisów budowlanych danego landu.

Niniejszy certyfikat liczy 33 strony wraz z 7 załącznikami i może być przedkładany jedynie w całości i w niezmienionej formie. Powielanie w formie skróconej wymaga pisemnej zgody DMT.

/Pieczęć o następujące treści znajdują się na każdej stronie dokumentu po za ostatnią: DMT-Sekcja zabezpieczeń przeciwpożarowych, Oddział Zabezpieczeń przeciwpożarowych/.

* Tłumaczenie z oryginału niemieckiego nie autoryzowane przez Deutsche Montan Technologie (DMT),

