

(strona pierwsza:) -/-

(logo i nazwa skrócona:) DMT -/-

Deutsche Montan Technologie GmbH, Sekcja Zabezpieczeń -/-

Przeciwpożarowych, Tremoniastraße 13, 44137 Dortmund -/-

/RFN/, telefon 0231- 5333-211, telefaks 0231-5333-299, -/-

e-mali: gs@dmr.de, http://www.dmr.de -/-

(każda strona opatrzona pieczęcią okrągłą z logo i nazwą skróconą
oraz napisem w otoku:) DMT - Sekcja Zabezpieczeń -/-

Przeciwpożarowych, Oddział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych -/-

Ogólny budowlany certyfikat zgodności -/-

Numer certyfikatu: P – 1002 DMT DO -/-

Urządzenie: System tras kablowych ze zintegrowanym -/-

utrzymaniem funkcji składający się z -/-

systemów nośnych firmy BAKS oraz -/-

kabli firm Eupen i Telefonika o klasie

wytrzymałości ogniowej E 90 według normy -/-

DIN 4102-12 : 1998 – 11 -/-

Wnioskodawca: BAKS -/-

ul. Jagodne 5 -/-

PL-05-480 Karczew -/-

Data wystawienia: 31.08.2005 -/-

Termin ważności: 31.08.2010 -/-

Niniejszy Ogólny budowlany certyfikat zgodności zastępuje -/-

Ogólny budowlany certyfikat zgodności wydany w dniu -/-

28.07.2004. -/-

Na mocy ogólnego budowlanego certyfikatu zgodności -/-

powyższe urządzenie zostało dopuszczone do użytku w -/-

rozumieniu przepisów budowlanych danego kraju -/-

związkowego. -/-

Niniejszy certyfikat obejmuje 51 stron wraz z 12 załącznikami

i może być przedkładany jedynie w całości i w niezmienionej

formie. Powielanie w formie skróconej wymaga pisemnej -/-

zgody firmy DMT. -/-

