



Deutsche Montan
Technologie GmbH

Fachstelle für Brandschutz

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund
Telefon 0231-5333-211
Telefax 0231-5333-297

E-Mail: gs@dmtd.de
<http://www.dmt.de>

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnisnummer:

P – 1004 DMT DO

Gegenstand:

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt mit Tragsystemen der Fa. BAKS und Dätwyler und Kabeln der Fa. FACAB Lynen der Funktionserhaltsklassen E 30, E 60 bzw. E 90 nach DIN 4102-12 : 1998 - 11

Antragsteller:

BAKS

ul. Jagodne 5

PL-05-480 Karczew

Ausstellungsdatum:

31.07.2006

Geltungsdauer:

31.07.2011



Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der obengenannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses Prüfzeugnis umfasst 42 Seiten inklusive 9 Anlagen und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der DMT.