

DMT GmbH
Fachstelle für Brandschutz



DMT GmbH
Fachstelle für Brandschutz

Tremoniastraße 13
44137 Dortmund
Telefon 0231-5333-211
Telefax 0231-5333-297

E-Mail: gs@dm.de
<http://www.dmt.de>

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnisnummer:

P – 1006 DMT DO

Gegenstand:

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt
mit Tragsystemen der Fa. BAKS und
Kabeln der Fa. Studer
der Funktionserhaltungsklassen E 30, E 60 bzw.
E 90 nach DIN 4102-12 : 1998 - 11

Antragsteller:

BAKS
ul. Jagodne 5
PL-05-480 Karczew



Ausstellungsdatum:

31.01.2007

Geltungsdauer:

31.01.2012

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der obengenannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses Prüfzeugnis umfasst 29 Seiten inklusive 3 Anlagen und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der DMT.